

	Berichtigungen zu DIN 4102-4 : 1994-03	Berichtigung 1 zu DIN 4102-4
ICS 13.220.50 Deskriptoren: Baustoff, Bauteil, Brandverhalten, Zusammenstellung Corrigenda to DIN 4102-4 : 1994-03 Corrigenda à DIN 4102-4 : 1994-03 Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung zu machen. Druckfehlerberichtigung in DIN 4102-4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4 : Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 1. Seite 22, Tabelle 12, Zeile 3.1.2.1: nicht "min. $l \leq 0,2$ max. l^3)" sondern "min. $l < 0,8$ max. l^3)" 2. Seite 39, Tabelle 28, Zeile 1.1.2: nicht "... nach DIN 4158²)" sondern "... nach DIN 4159²)" 3. Seite 50, Abschnitt 4.5.2.4, zweite Zeile: nicht "... nach DIN 1053 Teil 1 ..." sondern "... nach DIN 1053 Teil 1 und Teil 2 ..." 4. Seite 61, Abschnitt 4.8.2.1, vorletzte Zeile: nicht "... in den Bildern 25 bis 30 ..." sondern "... in den Bildern 27 bis 29 ..." 5. Seite 66, Abschnitt 4.8.7.5, Bild 29, Nr 1, Nr 2 und Nr 3: nicht "... Abschnitt 6.2" sondern "... Abschnitt 6.3" 6. Seite 78, Abschnitt 5.2.3.1: nicht "... : Beplankungen ..." sondern "... : 1. Beplankungen ..." und zwischen d) und e): 2. Bekleidungen einfügen 7. Seite 85, Abschnitt 5.3.4.2, dritter Absatz: nicht "... (nach Bild 97) ..." sondern "... (nach Bild 47) ..." 8. Seite 86, Abschnitt 5.3.4.3, zweiter Absatz, zehnte Zeile: nicht "... Tabelle 54 erfüllen. ..." sondern "... Tabelle 56. ..." 9. Seite 107, Gleichung (25), erste Zeile: nicht "$(t_v - vt_f) (b - 2 vt_f / (t_v \cdot b))$" sondern "$(t_v - vt_f) (b - 2 vt_f) / (t_v \cdot b)$" 10. Seite 117, Tabelle 93, Zeile 2, Spalte 2 ("Bekleidung aus"): nicht "... bzw. DIN 4103 Teil 2 ..." sondern "... bzw. DIN 4103 Teil 1 ..." 11. Seite 117, zweite Tabelle: nicht "Tabelle 9: Mindestdicken ..." sondern "Tabelle 94: Mindestdicken ..." 12. Seite 132, Tabelle 106: Bild: Konstruktionsmerkmale Maß c bezieht sich nicht auf die Längsbewehrung sondern auf das I-Profil 13. Seite 140, Tabelle 109, zweite Spalte: nicht "L30 oder L90" sondern "L30 oder L60" Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.		